



Федеральное агентство по техническому  
регулированию и метрологии  
**Уральское межрегиональное  
территориальное управление  
Федерального агентства по техническому  
регулированию и метрологии  
(УМТУ Росстандарта)**

**Отдел государственного надзора  
по Челябинской области**

ул. Энгельса, д. 46,  
Челябинск, 454048  
тел./факс (351) 260-65-36  
E-mail: [gosnadsor@incompany.ru](mailto:gosnadsor@incompany.ru)  
<http://www.gost-umtu.ru>

ОКПО 74375951, ОГРН 1046604412161  
ИНН/КПП 6672172548/668501001

от 01.02.2021 г. № 07-09/82  
на № от

«Ответ на обращение»

Ассоциация «Честная позиция»

Генеральному директору  
В.В. Кашкину

125196, г. Москва, ул. Лесная,  
д. 7, этаж 11.

Уважаемый Владимир Викторович!

Сообщаю Вам, что в рамках проверки достоверности полученной информации о несоответствии кабельно-проводниковой продукции требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», выпускаемой в обращение на рынке Евразийского экономического союза Обществом с ограниченной ответственностью «Промстройкабель» (далее – ООО «ПСК») было установлено следующее.

Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x10-0,66 ТУ16К71-310-2001; кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5x10-0,66 ТУ16К71-310-2001; кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5x10-0,66 ТУ16К71-310-2001 не соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011: по номинальной толщине изоляции жил; по электрическому сопротивлению токопроводящих жил; по показателю дымообразование при горении и тлении кабельного изделия, а также Обществом не проводятся периодические испытания требований по пожарной безопасности.

ОГН по Челябинской области УМТУ Росстандарта признана достоверным информация о несоответствии кабельно-проводниковой продукции требованиям ТР ТС 004/2011 и приняты незамедлительные меры по предотвращению причинения вреда жизни или здоровью граждан при изготовлении и выпуске в обращение кабельно-проводниковой продукции.

В отношении ООО «ПСК» выданы обязательные к исполнению предписания, а также рассматривается вопрос о привлечении юридического лица к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ

Начальник ОГН по Челябинской области  
УМТУ Росстандарта

Т.Г. Подколзина